

Z P R Á V A

o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS elektřiny Rýnovické energetické s.r.o.

za období 2017

Držitel licence: Rýnovická energetická s.r.o.

Licence číslo: 120100524

Objekt: Belgická 4887,
466 05, Jablonec nad Nisou

Datum vypracování a schválení: 10.1.2018

Osoba zpracovatele: Filip Lhota

Odpovědná osoba za držitele licence: Filip Lhota

1. Seznam vnitřních předpisů

Organizační struktura Rýnovické energetické s.r.o.
Pravidla distribuce elektrické energie soustavy Rýnovické energetické s.r.o.
Havarijní plán Rýnovické energetické s.r.o.

2. Technické údaje.

Lokální distribuční soustava Rýnovické energetické s.r.o.:

- a) vymezené území v lokalitě Rýnovice, Jablonec nad Nisou,
- b) přípojka 35 kV z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. do trafostanice,
- c) LDS napájena z trafostanice VN 35/10/0,4 kV,
- d) LDS tvořena kabelovou sítí 10 kV, 0,4 kV,
- e) LDS součástí vnitřního systému kabelových rozvodů Rýnovické energetické s.r.o.,
- f) dodávka elektrické energie odběrným místům napojených na LDS,
- g) rozsah LDS – beze změn,
- h) počet odběrných míst – beze změn.

3. Ekonomické údaje.

Provozní náklady 2017 celkem:	15.000 Kč
Investiční náklady 2017 celkem:	0 Kč

4. Hodnocení stavu zařízení a metod údržby.

Údržba zajišťována vlastními pracovníky elektroúdržby.
Kontrola stavu zařízení prováděna průběžným dohledem a revizí.
Provoz LDS bez poruch, havárií nebo omezení dodávky.
Krátkodobé výpadky v průběhu roku byly způsobeny klimatickými vlivy s distribuční soustavě ČEZ Distribuce a.s. – beze škod.