

# Z P R Á V A

## **o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribučních rozvodů elektrické energie Rýnovické energetické s.r.o.**

**za období 2019**

Držitel licence:	Rýnovická energetická s.r.o.
Licence číslo:	120100524
Objekt:	Belgická 4887, 466 05, Jablonec nad Nisou
Datum vypracování a schválení:	14.1.2020
Osoba zpracovatele:	Filip Lhota
Odpovědná osoba za držitele licence:	Filip Lhota

## **1. Seznam vnitřních předpisů**

Organizační struktura Rýnovické energetické s.r.o.  
Pravidla distribuce elektrické energie soustavy Rýnovické energetické s.r.o.  
Havarijní plán Rýnovické energetické s.r.o.

## **2. Technické údaje.**

Lokální distribuční soustava Rýnovické energetické s.r.o.:

- a) vymezené území v lokalitě Rýnovice, Jablonec nad Nisou,
- b) přípojka 35 kV z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. do trafostanice,
- c) rozvody elektrické energie jsou napájeny z trafostanice VN 35/10/0,4 kV,
- d) rozvody elektrické energie jsou tvořeny kabelovou sítí 10 kV, 0,4 kV,
- e) dodávka elektrické energie odběrným místům napojených na rozvody elektrické energie,
- f) rozsah rozvodů elektrické energie – beze změn,
- g) počet odběrných míst – beze změn.

## **3. Ekonomické údaje.**

Provozní náklady 2019 celkem:	30.000 Kč
Investiční náklady 2019 celkem:	0 Kč

## **4. Hodnocení stavu zařízení a metod údržby.**

Údržba zajišťována vlastními pracovníky elektroúdržby.  
Kontrola stavu zařízení prováděna průběžným dohledem a revizí.  
Provoz rozvodů elektrické energie bez poruch, havárií nebo omezení dodávky.  
Krátkodobé výpadky v průběhu roku byly způsobeny klimatickými vlivy s distribuční soustavě ČEZ Distribuce a.s. – beze škod.