

Z P R Á V A

o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribučních rozvodů elektrické energie Rýnovické energetické s.r.o.

za období 2020

Držitel licence:	Rýnovická energetická s.r.o.
Licence číslo:	120100524
Objekt:	Belgická 4887, 466 05, Jablonec nad Nisou
Datum vypracování a schválení:	19.1.2021
Osoba zpracovatele:	Filip Lhota
Odpovědná osoba za držitele licence:	Filip Lhota

1. Seznam vnitřních předpisů

Organizační struktura Rýnovické energetické s.r.o.
Pravidla distribuce elektrické energie soustavy Rýnovické energetické s.r.o.
Havarijní plán Rýnovické energetické s.r.o.

2. Technické údaje.

Lokální distribuční soustava Rýnovické energetické s.r.o.:

- a) vymezené území v lokalitě Rýnovice, Jablonec nad Nisou,
- b) přípojka 35 kV z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. do trafostanice,
- c) rozvody elektrické energie jsou napájeny z trafostanice VN 35/10/0,4 kV,
- d) rozvody elektrické energie jsou tvořeny kabelovou sítí 10 kV, 0,4 kV,
- e) dodávka elektrické energie odběrným místům napojených na rozvody elektrické energie,
- f) rozsah rozvodů elektrické energie – beze změn,
- g) počet odběrných míst – beze změn.

3. Ekonomické údaje.

Provozní náklady 2020 celkem:	35.000 Kč
Investiční náklady 2020 celkem:	0 Kč

4. Hodnocení stavu zařízení a metod údržby.

Údržba zajišťována vlastními pracovníky elektroúdržby.
Kontrola stavu zařízení prováděna průběžným dohledem a revizí.
Provoz rozvodů elektrické energie bez poruch, havárií nebo omezení dodávky.
Krátkodobé výpadky v průběhu roku byly způsobeny klimatickými vlivy s distribuční soustavě ČEZ Distribuce a.s. – beze škod.